

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000115136452

Дата «09» 09 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«17» сентября 2024 г. 17 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной ИНН 8602002000, ОГРН 1028600615218.

_(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 5/1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» сентября 2024 г.

по «17» сентября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

С « 13 » сентября 2024г.

По « 17 » сентября 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С «__» _____ г.

По «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Мищенко Мариной Юрьевной (наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене А.А.Шубная

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССРУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ СОШ № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица

да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «13» сентября 2024 г.

По «17» сентября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: Договор №ЮЭ86КО2200001099 от 29.12.2023 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией с АО «Югра-Экология». Наполняемость учебных классов.

Протоколы лабораторных исследований №29400.24 от 16.09.2024, №№29401.24, №29402.24 от 17.09.2024 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820)

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной расположена по адресу: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Федорова, д.6

Свидетельство о регистрации (ИНН): 8602002000, ОГРН 1028600615218.

Объем выполняемой деятельности: Реализация основных общеобразовательных программ – начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. У каждого сотрудника имеется сертификат профилактических прививок и личная медицинская книжка установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Работники общеобразовательного учреждения привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Участок объекта:

Объект расположен на территории жилой застройки. Территория имеет ограждение по периметру и искусственное наружное.

На территории хозяйственной зоны установлено 2 пластиковых контейнера с крышками. Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что не соответствует требованиям п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Вывоз мусора осуществляется специализированными организациями по договору №ЮЭ86КО2200001099 от 29.12.2023 г. с АО «Югра-Экология» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Здание:

Здание МБОУ СОШ №4 им. Л.И. Золотухиной отдельно стоящее, трехэтажное капитального исполнения.

Через собственную территорию общеобразовательной организации не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, хозяйственная. Зона отдыха расположена со стороны центрального входа и имеет бетонное покрытие.

Вход в здание оборудован тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

Учебные помещения расположены на первом, втором, третьем этажах.

На первом этаже предусмотрены две гардеробные, спортивный зал, малый спортивный зал, учебные кабинеты, мастерские.

В гардеробных оборудованы места для каждого класса. Гардероб оснащен вешалками, крючками для отдельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки).

На первом и втором этажах расположены два санузла для мальчиков и два санузла для девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. В санузлах для девочек установлены раковины для мытья рук с холодной воды и унитаза. В каждом санузле имеется антибактериальное мыло и дозатор с кожным антисептиком. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются бумажные полотенца, электрополотенца, мыло. На момент обследования на 3 этаже отсутствуют санитарные узлы для мальчиков и для девочек (дети ходят в санитарные узлы на 2 этаже), в санузле для мальчиков на 2 этаже туалетные кабины не оборудованы дверьми, **что не соответствует требованиям подп. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.**

На момент проведения обследования в санузле для мальчиков и санузле для девочек на 2 этаже обнаружены дефекты пола в виде трещин и частичного отсутствия керамических плит, **что не соответствует требованиям подп. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.**

В санитарном узле для девочек на 1 этаже обнаружены дефекты потолка в виде следов течи и трещин, дефекты стен и дверных проемов в виде трещин, **что не соответствует требованиям подп. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.** Также в этом санузле за туалетными кабинетами хранится не промаркированный уборочный инвентарь, **что нарушает требования подп. 2.4.12, 2.11.3 СП 2.4.3648-20.**

В санитарном узле для персонала (1 этаж) обнаружены дефекты стен в виде трещин и провалов, **что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение на 1 этаже, исключая доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

На момент проведения обследования в данном помещении обнаружены дефекты стен, потолка, оконных проемов в виде трещин и дефекты пола в виде волнообразных углублений, **что не соответствует требованиям подп. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

Уборочный инвентарь также хранится в кладовых, исключая доступ детей к ним.

На момент обследования в коридоре на 3 этаже присутствуют дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов, также в коридоре на 1 этаже имеются дефекты потолка в виде трещин, **что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

В кабинете приема врача обнаружены дефекты пола в виде трещин линолеума, **что не соответствует требованиям подп. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.**

На 2 и 3 этажах имеются дефекты дверей (вход в правое и левое крыло) в виде сколов и трещин стекла, **что не соответствует требованиям подп. 2.5.1 СП 2.4.3648-20.**

1 этаж:

11 кабинет (1а/3в) – 51,6 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,9/1,8 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п.

3.4.14), списочный состав 26/28 детей, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

12 кабинет (1г – 1 ТНР, 1 ЗПР/ 2в - 1 ТНР, 1 ЗПР:) – 46,8 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,7/1,8 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 27/26 детей, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

13 кабинет (2а – 3 ТНР, 1 ЗПР/ 4а - 2 ТНР, 2 ЗПР:) – 47,7 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,7/1,4 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/32 детей, также в обоих классах более трех обучающихся с ОВЗ при получении образования совместно с другими учениками, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

14 кабинет (3г) – 46,8 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,6 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29 детей, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

15 кабинет (2г – 1 ТНР, 1 ЗПР/ 4г - 1 ТНР, 4 ЗПР:) – 47,5 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,6/1,5 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 28/30 детей, также в 4г классе более трех обучающихся с ОВЗ при получении образования совместно с другими учениками, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

16 кабинет (2б/ 4б – 1 ЗПР) – 47,2 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,8/1,4 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 26/32 детей, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

17 кабинет (2д/ 4в – 2 ЗПР) – 46,7 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,8/1,5 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 25/30 детей, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

18 кабинет (1б – 3 ТНР/3б) – 50,1 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,7 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29 детей, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

2 этаж:

28 кабинет (1в/3а – 1 ТНР) – 49,1 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,6/1,7 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29/28 детей, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

29 кабинет (3д – 1 ТНР, 2 ЗПР) – 48,5 кв.м. Площадь на одного обучающегося 1,6 кв.м. (не менее 2,5 кв.м. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14), списочный состав 29 детей, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14.**

На момент обследования в учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, **что не соответствует требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.**

Практически во всех учебных кабинетах имеются дефекты стен, потолка (в виде трещин или подтеков) и пола (трещины), **что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

Мебель в учебных кабинетах обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Все учебные кабинеты оборудованы классными досками (с использованием мела) и интерактивными досками. Классные доски имеют антибликовое покрытие. На момент обследования кабинеты №№ 33, 28, 22, 20, 17, кабинет технологии для девочек не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными

непосредственно на рабочее поле, **что не соответствует требованиям п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.**

Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы имеют покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. На момент обследования кабинет физики и кабинет биологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, **что не соответствует требованиям п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.**

В кабинетах №№20, 22 система общего освещения обеспечена люминесцентными лампами с разными спектрами светоизлучения, **что не соответствует требованиям п.п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.**

В кабинете технологии для девочек обнаружены дефекты пола в виде провалов напольного покрытия и дефекты стен в виде трещин, **что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.**

В кабинете технологии для мальчиков на потолке присутствуют дефекты в виде следов течи, **что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.** Также над всем оборудованием, которое является источником выделения пыли, отсутствует местная система вытяжной вентиляции, **что не соответствует требованиям п.п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.**

Во всех кабинетах предусмотрено левостороннее естественное освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи, с длиной до уровня подоконника.

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров.

Согласно протоколу лабораторных исследований №29402.24 от 17.09.2024 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) вода питьевая из СЦХВ соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу лабораторных исследований №29400.24 от 16.09.2024 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) дезинфицирующий раствор «Део-хлор» 0,06% имеет массовую долю активного хлора – менее 0,005%, **что не соответствует требованиям п.п. 2.11.6 СП 1.2.3648-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».**

Согласно протоколу лабораторных исследований №29401.24 от 17.09.2024 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) массовая доля активного хлора дезинфицирующего средства «Део-хлор» имеет концентрацию – $45,8 \pm 2,7$, что соответствует требованиям инструкции по применению №24/12 от 2012 г.

Питьевой режим в МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 имени Ларисы Ивановны Золотухиной организован посредством питьевых фонтанчиков.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных исследований.

_____ (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы,

являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Мищенко М.Ю. _____ (Ф.И.О)
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

И.О. директора
(указывается информация о контролируемом лице)

« 17 » 09

20 24 г.

(подпись)

Т.С. Аршинова
(расшифровка подписи)