



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 4

имени Д.И. Золотухиной

С.А. Гуляев

2024г.

Отчет по выполнению предписания

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в городе Сургуте и Сургутском районе от 04.12.2023 года № 199

№ п/п	Предписание	Мероприятие по устранению замечаний	Сроки выполнения	Результат
1	На 3 этаже отсутствуют санитарные узлы для мальчиков и девочек, в санузле для девочек на 2 этаже (левое крыло) и в санузле для мальчиков на 1 этаже (правое крыло) туалетные кабины не оборудованы дверьми, что не соответствует требованиям п.п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Туалетные кабины оборудовать дверями	Капитальный ремонт школы	Выполнено
2	При обследовании во всех санузлах для детей обнаружены дефекты полов, стен и потолков, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Устранить дефекты полов, стен и потолков в санузлах при проведении ремонта	Капитальный ремонт школы	Не выполнено
3	На момент обследования в коридоре на 3 этаже присутствуют дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов, также в коридоре на 1 этаже имеются дефекты потолка в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.9, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-	Устранить в коридоре на 1 и 3 этаже дефекты стен и потолка в виде трещин и дефекты дверей в виде сколов при проведении текущего ремонта	До 01.09.2024	Не выполнено (ремонтные работы будут произведены в период летних каникул)

	эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»			
4	Количество обучающихся в классах из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не соответствует требованиям п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в кабинетах № 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37)	Предусмотреть количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, при соблюдении требований к расстановке мебели и учебных кабинетов, согласно требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	До 01.09.2024 г.	Не выполнено (Будет устранено при комплектовании классов на 2024 -2025 учебный год)
5	На момент обследования в спортивном зале обнаружены дефекты стен в виде трещин. Также в раздевалках для мальчиков и девочек присутствуют дефекты стен и полов (трещины), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Устранить дефекты стен в виде трещин в спортивном зале обнаружены, дефекты стен и полов (трещины) в раздевалках для мальчиков и девочек при проведении ремонта	Капитальный ремонт школы	Не выполнено
6	В учебных кабинетах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует требованиям п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Установить в учебных кабинетах ограждающие устройства отопительных приборов	Капитальный ремонт школы	Не выполнено

7	Практически во всех учебных кабинетах имеются дефекты стен, потолка (в виде трещин или подтеков) и пола (трещины), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	В учебных кабинетах устранить дефекты стен, потолка (в виде трещин или подтеков) и пола (трещины) при проведении ремонта	Капитальный ремонт школы	Не выполнено
8	Покрытие столов и стульев имеют дефекты и повреждения в кабинетах № 16, 18, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Заменить мебель в кабинетах № 16, 18		Выполнено
9	На момент обследования кабинеты № 33, 28, 22,17, кабинет технологии для девочек не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Оборудовать кабинеты № 33, 28, 22,17, кабинет технологии для девочек дополнительными источниками искусственного освещения	Капитальный ремонт школы	Не выполнено

10	<p>На момент обследования кабинет физики и кабинет биологии не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	<p>Обеспечить кабинет физики и кабинет биологии холодным и горячим водоснабжением</p>	<p>Капитальный ремонт школы</p>	<p>Не выполнено</p>
11	<p>Согласно протоколу № 1180.23.Ф от 01.12.2023 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым, уровни искусственной освещенности в спортивном зале-95 Лк (норматив -200 Лк), что не соответствует требованиям табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"</p>	<p>После замены ламп проведение повторного замера уровня искусственного освещения</p>	<p>До 20.01.2024</p>	<p>Выполнено</p>
12	<p>Согласно протоколу № 1176.23.Ф от 01.12.2023 (ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым, параметры микроклимата по показателю влажности воздуха в кабинете № 31 химии- 24.7%, кабинете № 35 информатики -26,1%, спортивном зале -18.8% (норма 40-60%), что не соответствует требованиям табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"</p>	<p>Проведение повторной оценки параметров микроклимата согласно программе производственного контроля</p>	<p>До 20.01.2024</p>	<p>Выполнено</p>

13	<p>На момент проведения обследования в обеденном зале оборудовано 155 посадочных мест. Согласно графику питания учащихся в столовой МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной, количество посадочных мест не соответствует количеству одномоментно питающихся детей, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	<p>Внести изменения в график питания учащихся в столовой МБОУ СОШ № 4 имени Л.И.Золотухиной согласно посадочных мест</p>	До 20.01.2024	Выполнено
----	--	--	---------------	-----------

Заместитель директора по АХР
Савранская Юлия Юрьевна, 8(3462)25-64-59, 64-62-41